


# Miljø regnskab.

	Fliskedel		Solfanger		Pillekedeler		Oliekedel		Ådum		Total	
	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%
December	6300	99,2	0	0,0	32	0,5	2	0,0	14	0,2	6347,8	100



Fliskedelen har afbrændt	2359 Tons flis		
Leveret mængde flis	2435 Tons flis		
Af dem er	2312 Tons skovflis med cetificat		
	123 Tons flis fra åben land uden cetificat (Ingen krav)		
	0 Tons Have/park flis uden certificet (Ingen krav)		
Pillekedelerne har brugt	9 Tons piller		
Fliskedelen har brugt	0 Tons piller		
Træpiller købt i denne måned	40 Tons købt på kontrakt som overholder EU`s Tømmerforordning (EUTR)		
Energiforbruget til produktion og transport af flisen	324 GJ	=	90 MWh
Energiforbruget for at lave flisen til varme	270 GJ	=	75 MWh
Energiforbruget til distribution	126 GJ	=	35 MWh
<b><u>Rest produkter fra afbrændningen af flis:</u></b>			
Renset spildevand fra processen	1124 m3		
Aske kørt til deponi	0 Tons		
Aske brugt til gødning af jorden	14 Tons		
<b><u>Kemikalie indkøbt til produktion:</u></b>			
Natronlud	0 kg		
Polyaluminiumklorid	0 kg		
Saltsyre	0 kg		
Metclear 15	0 kg		
Flokkuleringsmiddel	0 kg		
HydroX	40 kg		