


Miljø regnskab.

	Fliskedel		Solfanger		Pillekedeler		Oliekedel		Ådum		Total	
	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%
November	5000	97,4	25	0,5	99	1,9	0	0,0	8	0,2	5132,4	100



Fliskedelen har afbrændt	1806 Tons flis		
Leveret mængde flis	1675 Tons flis		
Af dem er	1555 Tons skovflis med cetificat		
	119 Tons flis fra åben land uden cetificat (Ingen krav)		
	0 Tons Have/park flis uden certificet (Ingen krav)		
Pillekedelerne har brugt	22 Tons piller		
Fliskedelen har brugt	0 Tons piller		
Træpiller købt i denne måned	0 Tons købt på kontrakt som overholder EU`s Tømmerforordning (EUTR)		
Energiforbruget til produktion og transport af flisen	235 GJ	=	65 MWh
Energiforbruget for at lave flisen til varme	196 GJ	=	54 MWh
Energiforbruget til distribution	78 GJ	=	22 MWh
<u>Rest produkter fra afbrændningen af flis:</u>			
Renset spildevand fra processen	1035 m3		
Aske kørt til deponi	0 Tons		
Aske brugt til gødning af jorden	12 Tons		
<u>Kemikalie indkøbt til produktion:</u>			
Natronlud	0 kg		
Polyaluminiumklorid	0 kg		
Saltsyre	0 kg		
Metclear 15	0 kg		
Flokkuleringsmiddel	0 kg		
HydroX	100 kg		