


Miljø regnskab.

	Fliskedel		Solfanger		Pillekedeler		Oliekedel		Ådum		Total	
	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%
Oktober	4040	94	233	5	0	0	0	0	9	0	4282	100



Fliskedelen har afbrændt	1385 Tons flis		
Leveret mængde flis	1317 Tons flis		
Af dem er	1112 Tons skovflis med cetificat		
	91 Tons flis fra åben land uden cetificat (Ingen krav)		
	113 Tons Have/park flis uden certificet (Ingen krav)		
Pillekedelerne har brugt	0 Tons piller		
Fliskedelen har brugt	0 Tons piller		
Træpiller købt i denne måned	0 Tons købt på kontrakt som overholder EU`s Tømmerforordning (EUTR)		
Energiforbruget til produktion og transport af flisen	198 GJ	=	55 MWh
Energiforbruget for at lave flisen til varme	137 GJ	=	38 MWh
Energiforbruget til distribution	56 GJ	=	16 MWh
<u>Rest produkter fra afbrændningen af flis:</u>			
Renset spildevand fra processen	685 m3		
Aske kørt til deponi	0 Tons		
Aske brugt til gødning af jorden	0 Tons		
<u>Kemikalie indkøbt til produktion:</u>			
Natronlud	3120 kg		
Polyaluminiumklorid	2400 kg		
Saltsyre	0 kg		
Metclear 15	kg		
Flokkuleringsmiddel	50 kg		
HydroX	0 kg		