


Miljø regnskab.

	Fliskedel		Solfanger		Pillekedeler		Varmepumper		Ådum		Total	
	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%
Januar	6974	77,4	14	0,2	497	5,5	1496	16,6	30	0,3	9011,2	100



Fliskedelen har afbrændt	2906 Tons flis		
Leveret mængde flis	2591 Tons flis		
Af dem er	2591 Tons skovflis med cetificat		
	0 Tons flis fra åben land uden cetificat (Ingen krav)		
	0 Tons Have/park flis uden certificat (Ingen krav)		
Pillekedelerne har brugt	116 Tons piller		
Fliskedelen har brugt	0 Tons piller		
Træpiller købt i denne måned	80 Tons købt på kontrakt som overholder EU`s Tømmerforordning (EUTR)		
Energiforbruget til produktion og transport af flisen	3760 GJ	=	1044 MWh
Energiforbruget for at lave flisen til varme	0 GJ	=	0 MWh
Energiforbruget til distribution	9 GJ	=	3 MWh
<u>Rest produkter fra afbrændningen af flis:</u>			
Renset spildevand fra processen	1318 m3		
Aske kørt til deponi	0 Tons		
Aske brugt til gødning af jorden	0 Tons		
<u>Kemikalie indkøbt til produktion:</u>			
Natronlud	0 kg		
Polyaluminiumklorid	0 kg		
Saltsyre	0 kg		
Metclear 15	0 kg		
Flokkuleringsmiddel	0 kg		
HydroX	120 kg		