


# Miljø regnskab.

	Fliskedel		Solfanger		Pillekedeler		Varmepumper		Ådum		Total	
	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%
År til Dato	16405,1	44,9	2205	6,0	11479	31,4	6411	17,5	44	0,1	36544,7	100



Fliskedelen har afbrændt	6592 Tons flis		
Leveret mængde flis	6317 Tons flis		
Af dem er	6133 Tons skovflis med cetificat		
	0 Tons flis fra åben land uden cetificat (Ingen krav)		
	184 Tons Have/park flis uden certificet (Ingen krav)		
Pillekedelerne har brugt	2835 Tons piller		
Fliskedelen har brugt	0 Tons piller		
Træpiller købt Year To Date	823 Tons købt på kontrakt som overholder EU`s Tømmerforordning (EUTR)		
Energiforbruget til produktion og transport af flisen	6750 GJ	=	1875 MWh
Energiforbruget for at lave flisen til varme	0 GJ	=	0 MWh
Energiforbruget til distribution	23 GJ	=	6 MWh
<b><u>Rest produkter fra afbrændningen af flis:</u></b>			
Renset spildevand fra processen	1313151 m3		
Aske kørt til deponi	##### Tons		
Aske brugt til gødning af jorden	##### Tons		
<b><u>Kemikalie indkøbt til produktion:</u></b>			
Natronlud	3000 kg		
Polyaluminiumklorid	2400 kg		
Saltsyre	0 kg		
Metclear 15	0 kg		
Flokkuleringsmiddel	0 kg		
HydroX	200 kg		