


# Miljø regnskab.

	Fliskedel		Solfanger		Pillekedeler		Varmepumper		Ådum		Total	
	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%
Februar	5862,1	64,8	111	1,2	1337	14,8	1720	19,0	14	0,2	9042,9	100



Fliskedelen har afbrændt	2311 Tons flis		
Leveret mængde flis	2219 Tons flis		
Af dem er	2219 Tons skovflis med cetificat		
	0 Tons flis fra åben land uden cetificat (Ingen krav)		
	0 Tons Have/park flis uden certificat (Ingen krav)		
Pillekedelerne har brugt	324 Tons piller		
Fliskedelen har brugt	0 Tons piller		
Træpiller købt i denne måned	322 Tons købt på kontrakt som overholder EU`s Tømmerforordning (EUTR)		
Energiforbruget til produktion og transport af flisen	2703 GJ	=	751 MWh
Energiforbruget for at lave flisen til varme	0 GJ	=	0 MWh
Energiforbruget til distribution	8 GJ	=	2 MWh
<b><u>Rest produkter fra afbrændningen af flis:</u></b>			
Renset spildevand fra processen	348701 m3		
Aske kørt til deponi	##### Tons		
Aske brugt til gødning af jorden	##### Tons		
<b><u>Kemikalie indkøbt til produktion:</u></b>			
Natronlud	3000 kg		
Polyaluminiumklorid	2400 kg		
Saltsyre	0 kg		
Metclear 15	0 kg		
Flokkuleringsmiddel	0 kg		
HydroX	0 kg		